

Naručilac Glavni grad Podgorica
Broj: 01-031/19- 8454
Datum 12. novembar 2019. godine
Broj iz evidencije javnih nabavki: 84/19

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), Glavni grad Podgorica dostavlja

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Glavni grad Podgorica	Lice za davanje informacija: Aleksandar Pavličević
Adresa: Njegoševa 20	Poštanski broj: 81000
Sjedište: Podgorica	PIB (Matični broj): 02019710
Telefon: 020/482-084	Faks: 020/482-091
E-mail adresa: javnenabavke@podgorica.me	Internet stranica (web): www.podgorica.me

II Predmet nabavke:

Roba

III Opis predmeta nabavke:

Nabavka i montaža oprema za protiv požarnu zaštitu za potrebe JU“ KIC Budo Tomović“.

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 14.990,00 €;

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1.	Protivpožarni aparat P9	Koeficijent gašenja: 55A 233B Usklađen sa evropskom normom EN3-7 U cijenu uračunati isporuku i montažu.	Kom	25

2.	Protivpožarni aparat CO2-5	Koeficijent gašenja: 89B Usklađen sa evropskom normom EN3-7	Kom	4
3.	Hidrantski ormar za nadzemni hidrant (bez opreme)	Dimenzije: 1080x540x185mm	Kom	2
4.	Ključ za nadzemni hidrant	Usklađen sa DIN 3223	Kom	2
5.	Ključ „ABC“		Kom	2
6.	Ključ „C“		Kom	2
7.	Crijevo vatrogasno 52mm, L-15m	Usklađeno sa DIN14811	Kom	9
8.	Spojka stabilna	Usklađeno sa DIN14307	Kom	4
9.	Mlaznica 52mm	Mlaznica 52mm bez ručke	Kom	4
10.	Točkić ventila unutrašnjeg hidranta		Kom	4
11.	Nadzemni hidrant DN80 B/CC od INOX-a	Usklađen sa normom EN 14384:2005	Kom	2
12.	Smjer evakuacije	Pravo, lijev-desno, exit, rad 3h u slučaju nestanka struje	Kom	10
13.	Protivpožarna vrata	Dimenzije: 93x205cm Protivpožarna vrata, otpornosti T60min, a koja su istovremeno i sigurnosna protivdimnom i zvučnom izolacijom (34Db). Usklađeno sa: EN 13501-2:2016; EN 16034:2014; EN 1363; EN 1634-1:2018 : EN 1191:2012	Kom	1
14.	Protivpožarna vrata	Dimenzije : 86x206cm Protivpožarna vrata, otpornosti T60min, a koja su istovremeno i sigurnosna sa protivdimnom i zvučnom izolacijom (34Db). Usklađeno sa: EN 13501-2:2016; EN 16034:2014; EN 1363; EN 1634-1:2018 : EN 1191:2012	Kom	1
15.	Protivpožarna vrata	Dimenzije: 135x220cm sa panik letvom Protivpožarna vrata, otpornosti T60min, a koja su istovremeno i sigurnosna sa protivdimnom i zvučnom izolacijom (34Db). Usklađeno sa: EN 13501-2:2016; EN 16034:2014; EN 1363; EN	Kom	2

		1634-1:2018 : EN 1191:2012		
16.	Protivpožarna vrata	Dimenzije : 91x207cm Protivpožarna vrata, otpornosti T60min, a koja su istovremeno i sigurnosna sa protivdimnom i zvučnom izolacijom (34Db). Usklađeno sa: EN 13501-2:2016; EN 16034:2014; EN 1363; EN 1634-1:2018 : EN 1191:2012	Kom	1
17.	Protivpožarna vrata	Dimenzije: 110x225cm sa panik letvom Protivpožarna vrata, otpornosti T60min, a koja su istovremeno i sigurnosna sa protivdimnom i zvučnom izolacijom (34Db). Usklađeno sa: EN 13501-2:2016; EN 16034:2014; EN 1363; EN 1634-1:2018 : EN 1191:2012	Kom	1
18.	Protivpožarna vrata	Dimenzije: 109x227cm sa panik letvom Protivpožarna vrata, otpornosti T60min, a koja su istovremeno i sigurnosna sa protivdimnom i zvučnom izolacijom (34Db). Usklađeno sa: EN 13501-2:2016; EN 16034:2014; EN 1363; EN 1634-1:2018 : EN 1191:2012	Kom	1
19	Protivpožarna vrata	Dimenzije: 93x203cm Protivpožarna vrata, otpornosti T60min, a koja su istovremeno i sigurnosna sa protivdimnom i zvučnom izolacijom (34Db). Usklađeno sa: EN 13501-2:2016; EN 16034:2014; EN 1363; EN 1634-1:2018 : EN 1191:2012	Kom	1
20.	Protivpožarna vrata	Dimenzije: 87x202cm Protivpožarna vrata, otpornosti T60min, a koja su istovremeno i sigurnosna sa protivdimnom i zvučnom izolacijom (34Db). Usklađeno sa: EN 13501-2:2016; EN 16034:2014; EN 1363; EN 1634-1:2018 : EN 1191:2012	Kom	1
21.	Protivpožarna vrata	Dimenzije: 91x205cm Protivpožarna vrata, otpornosti T60min, a koja su istovremeno i	Kom	1

		sigurnosna i protivprovalna sa protivdimnom i zvučnom izolacijom (34Db). Usklađeno sa: EN 13501-2:2016; EN 16034:2014; EN 1363; EN 1634-1:2018 : EN 1191:2012		
22.	Protivpožarna vrata	Dimenzije: 60x200cm Protivpožarna vrata, otpornosti T60min, a koja su istovremeno i sigurnosna sa protivdimnom i zvučnom izolacijom (34Db). Usklađeno sa: EN 13501-2:2016; EN 16034:2014; EN 1363; EN 1634-1:2018 : EN 1191:2012	Kom	1
23.	Ormar za pp aprat	Ormar sa staklom i bravom sa pp aparat od 9kg	Kom	15

NAPOMENA:

Ponudlač je u obavezi da u ponuđenu cijenu uračuna i troškove montaže opreme.

Ponudlač je dužan uz ponudu dostaviti Sertifikate o usklađenosti sa traženim standardima za stavke 1, 2, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22.

Garantni rok: najmanje dvije godine za cjelokupnu opremu. Garantni rok počinje teći do dana predaje ugradnje robe.

Garancija kvaliteta: ponudlač je obavezan da dostavi Sertifikat ISO 9001.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Stručan tehnički nadzor imenovan od strane naručioca.

Napominjemo da je dobavljač u obavezi da izvrši isporuku svih protivpožarnih vrata u odgovarajućoj boji koju odredi naručilac.

Ponudlač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija dužan je da dostavi garanciju za dobro izvršenje nabavke male vrijednosti na iznos od 5% vrijednosti ponude sa rokom važenja 30 dana dužim od ugovorenog roka za isporuku i ugradnju robe.

VII Način plaćanja

Na žiro-račun ponudlača, do 30.12.2019. godine.

VIII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Rok isporuke i ugradnje robe: do 25.12.2019. godine.

IX Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude: najniža ponuđena cijenabroj bodova **X Rok i način dostavljanja ponuda**

Ponude se predaju radnim danima od 08:00 do 16:00 sati, zaključno sa danom 15. novembar 2019. godine do 10:00 sati.

Ponude se mogu predati:

 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Trg Nezavisnosti 20, 81000 Podgorica. elektronskim putem na meil adresu: javnenabavke@podgorica.me.**XI Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka**

Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 5 dana od isteka roka za podnošenje ponuda.

XII Druge informacije

Ponuđači su dužni dostaviti finansijsku ponudu u skladu sa Tehničkom specifikacijom i navedenim uslovima ponude: mjesto izvršenja, način plaćanja, garantni rok, garanciju kvaliteta: Sertifikat ISO 9001, sertifikate o usklađenosti sa traženim standardima i rok isporuke i ugradnje robe.

U ponudi mora biti navedeno da su u ponuđenu cijenu uračunati troškove montaže opreme, kao da prihvata obavezu dostavljanja garancije za dobro izvršenje nabavke male vrijednosti.

Službenik za javne nabavke



Ovlašćeno lice naručioca

