

Naručilac Glavni grad Podgorica
Broj: 01-031/18-3132
Datum 19. april 2018. godine
Broj iz evidencije javnih nabavki: 45/18

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), Glavni grad Podgorica objavljuje na svojoj web stranici:

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Glavni grad Podgorica	Lice za davanje informacija: Zoran Erceg
Adresa: Njegoševa 13	Poštanski broj:81000
Sjedište: Podgorica	PIB (Matični broj): 02019710
Telefon: 020 665078	Faks: 020 665071
E-mail adresa: pgnabavka@t-com.me	Internet stranica (web): www.podgorica.me

II Predmet nabavke:

Roba

III Opis predmeta nabavke:

Vatrogasna crijeva

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 9.990,00 €;

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

Redni broj	Predmet nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1	Vatrogasno crijevo ø25mm sa kovanim spojnica	Unutrašnjost vatrogasnog crijevo treba biti izgrađena od kvalitetne gumene obloge koja je spolja obložena kvalitetnim tkanim poliestarskim tekstilnim materijalom. Vatrogasno crijevo mora zadovoljiti minimum sledeće	Kom	50

		<p>standarde DIN 14811 za vatrogasno crijevo, kao i DIN 14301 za kovane spojke. Pored zahtjevanih standarda vatrogasno crijevo mora zadovoljiti minimalno sledeće parametre :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Radni pritisak: 16 bari • Ispitni pritisak: 24 bara • Pritisak pucanja: 60 bari <p>Ukupna težina vatrogasnog crijeva: 135 g/m ± 5 %</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spoljašnjost crijeva (tekstilni dio): 60 g/m ± 5 % • Unutrašnjost crijeva (gumena obloga): 75 g/m ± 5 % <p>Ukupna debljina vatrogasnog crijeva: 2,1 mm ± 5 %</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spoljašnjost crijeva (tekstilni dio) : 1,1 mm ± 5% • Unutrašnjost crijeva (gumena obloga): 1,0 mm ± 5% • Prekidna sila (po dužini) > 400 daN • Tekstilni materijal (spoljašnjost crijeva): 100% poliester 			
2	Vatrogasno crijevo ø52 mm sa kovanim spojnicama	<p>Unutrašnjost vatrogasnog crijevo treba biti izgrađena od kvalitetne gumene obloge koja je spolja obložena kvalitetnim tkanim poliestarskim tekstilnim materijalom. Vatrogasno crijevo mora zadovoljiti minimum sledeće standarde DIN 14811 za vatrogasno crijevo, kao i DIN 14302 za kovane spojke. Pored zahtjevanih standarda vatrogasno crijevo mora zadovoljiti minimalno sledeće parametre :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Radni pritisak: 16 bari • Ispitni pritisak: 24 bara • Pritisak pucanja: 60 bari <p>Ukupna težina vatrogasnog crijeva: 315 g/m ± 5 %</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spoljašnjost crijeva (tekstilni dio): 140 g/m ± 5 % • Unutrašnjost crijeva (gumena obloga): 170 g/m ± 5 % <p>Ukupna debljina vatrogasnog crijeva: 2,25 mm ± 5 %</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spoljašnjost crijeva (tekstilni dio): 1,2 mm ± 	Kom	90	

		<ul style="list-style-type: none"> 5% Unutrašnjost crijeva (gumena obloga) : 1,05 mm \pm 5% Prekidna sila (po dužini) > 400 daN Tekstilni materijal (spoljašnjost crijeva): 100% poliester 		
3	Vatrogasno crijevo \varnothing 75 mm sa kovanim spojnicama	<p>Unutrašnjost vatrogasnog crijevo treba biti izgrađena od kvalitetne gumene obloge koja je spolja obložena kvalitetnim tkanim poliestarskim tekstilnim materijalom.</p> <p>Vatrogasno crijevo mora zadovoljiti minimum sledeće standarde DIN 14811 za vatrogasno crijevo, kao i DIN 14303 za kovane spojke.</p> <p>Pored zahtjevanih standarda vatrogasno crijevo mora zadovoljiti minimalno sledeće parametre:</p> <ul style="list-style-type: none"> Radni pritisak: 16 bari Ispitni pritisak: 24 bara Pritisak pucanja: 60 bari <p>Ukupna težina vatrogasnog crijeva : 450 g/m \pm 5 %</p> <ul style="list-style-type: none"> Spoljašnjost crijeva (tekstilni dio) : 250 g/m \pm 5 % Unutrašnjost crijeva (gumena obloga) : 200 g/m \pm 5 % <p>Ukupna debljina vatrogasnog crijeva : 2,3 mm \pm 5 %</p> <ul style="list-style-type: none"> Spoljašnjost crijeva (tekstilni dio) : 1,4 mm \pm 5% Unutrašnjost crijeva (gumena obloga) : 0,9 mm \pm 5% Prekidna sila (po dužini) > 400 daN Tekstilni materijal (spoljašnjost crijeva) : 100% poliester 	Kom	10

Ponudaci su dužni dostaviti Deklaracije o usaglašenosti ponuđenih proizvoda sa traženim standardima DIN 14811, DIN 14301, DIN 14302, DIN 14303 uključujući i karakteristike za ispitni, radni i pritisak pucanja, kao i laboratorijski izvještaj izdat od akreditovane laboratorije za ispitivanja kojim se potvrđuju svi ostali parametri koje su zahtjevani u bitnim karakteristikama predmeta nabavke.

VI Način plaćanja

Na žiro-račun ponuđača, u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Rok za isporuku robe je u roku od 15 dana od dana dostavljanja obavještenja o ishodu javne nabavke.

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena

broj bodova

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 08:00 do 16:00 sati, zaključno sa danom 26. april 2018. godine do 10:00 sati.

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Trg nezavisnosti 20, 81000 Podgorica.

elektronskim putem na mail adresu: pgnabavka@t-com.me.


X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 5 dana od isteka roka za podnošenje ponuda.

XI Druge informacije

Ponuđači su dužni dostaviti finansijsku ponudu u skladu sa Tehničkom specifikacijom i navedenim uslovima ponude: način plaćanja, rok isporuke robe, Deklaracije o usaglašenosti ponuđenih proizvoda sa traženim standardima DIN 14811, DIN 14301, DIN 14302, DIN 14303 uključujući i karakteristike za ispitni, radni i pritisak pucanja, kao i labaratorijski izvještaj izdat od akreditovane labaratorije za ispitivanja kojim se potvrđuju svi ostali parametri koje su zahtjevani u bitnim karakteristikama predmeta nabavke.

Službenik za javne nabavke



Ovlašćeno lice naručioca

M.P.



